



Tarature e Servizi alle Imprese

**T.E.S.I. S.r.l.**

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano - Arezzo - Italy  
P. IVA 01465450516  
Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282  
info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101  
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di  
Taratura



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 101

Pagina 1 di 3  
Page 1 of 3

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B431\_2019\_ACCR\_VX**  
*Certificate of Calibration*

- data di emissione 2019-06-20  
*date of issue*

- cliente ELTRAFF S.R.L.  
*customer*

- destinatario Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB)  
*receiver*

- richiesta Unione Comuni Val d'Enza - Corpo Polizia Municipale  
*application*

- in data CEL  
*date*

2018-02-15

Il presente certificato di taratura è emesso in base  
all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo  
ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha  
istituito il Sistema Nazionale di Taratura (SNT).  
ACCREDIA attesta le capacità di misura e di  
taratura, le competenze metrologiche del Centro e  
la riferibilità delle tarature eseguite ai campioni  
nazionali e internazionali delle unità di misura del  
Sistema Internazionale delle Unità (SI).  
Questo certificato non può essere riprodotto in  
modo parziale, salvo espressa autorizzazione  
scritta da parte del Centro.

**Si riferisce a**

*Referring to*

- oggetto Misuratore di velocità istantanea di veicoli  
*item*

- costruttore Laser Technology Incorporated  
*manufacturer*

- modello Telelaser UltraLyte  
*model*

- matricola UL007754  
*serial number*

- data delle misure 2019-06-20  
*date of measurements*

- registro di laboratorio RLT/ACCR\_2019\_VX  
*laboratory reference*

*This certificate of calibration is issued in compliance with the accreditation LAT N° 101 granted according to decrees connected with Italian law No. 273/1991 which has established the National Calibration System. ACCREDIA attests the calibration and measurement capability, the metrological competence of the Centre and the traceability of calibration results to the national and international standards of the International System of Units (SI).*

*This certificate may not be partially reproduced, except with the prior written permission of the issuing Centre.*

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procedure citate alla pagina seguente, dove sono specificati anche i campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilità del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validità. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

*The measurement results reported in this Certificate were obtained following the calibration procedures given in the following page, where the reference standards or instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in the course of validity are indicated as well. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise specified.*

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

*The measurement uncertainties stated in this document have been determined according to the ISO/IEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually, they have been estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor k is 2.*

Il Responsabile del Centro

*Head of the Centre*

*Ing. Marco Porpora*



Tarature e Servizi alle Imprese

**T.E.S.I. S.r.l.**

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B

52010 Subbiano - Arezzo - Italy

P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282

info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101  
*Calibration Centre*

Laboratorio Accreditato di  
Taratura



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 101

Pagina 2 di 3  
Page 2 of 3

## CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B431\_2019\_ACCR\_VX

*Certificate of Calibration*

### 1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura è un misuratore di velocità istantanea di veicoli del tipo a pistola laser.

Dopo aver verificato l'allineamento del mirino con l'asse ottico del laser sia in senso verticale che orizzontale è stata effettuata la taratura transitando con diversi veicoli nello spazio di rilevazione dello strumento (UUT - Unit Under Test) e misurando simultaneamente la velocità con il sistema di misura del Centro ( $v_{ref}$ ) e quello in taratura ( $v_{uut}$ ). I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando la procedura P\_AUTOV1 revisione 11a.

La catena di riferibilità ha origine dai campioni di riferimento:

PRIM\_TF1 matricola N. 06179 munito di Certificato di Taratura N. 19-0252-01 emesso dall'Istituto Nazionale Ricerca Metrologica "I.N.Ri.M".  
PRIM\_LUN6 matricola N. TES0580 munito di Certificato di Taratura N. 1902116DSI emesso dal Centro LAT 52 KIWA

La taratura è stata eseguita nelle seguenti condizioni:

- temperatura ambiente nel campo	(30+/- 3) °C	ed umidità relativa	(32+/- 5) %
----------------------------------	--------------	---------------------	-------------

Sullo strumento in taratura sono state eseguite le seguenti operazioni:

- taratura

Non è stata effettuata alcuna operazione di messa in punto (regolazione).

Nelle tabelle seguenti viene riportata la stima dello scarto medio di velocità dello strumento in taratura rispetto al riferimento, insieme all'incertezza di taratura. Viene inoltre riportato lo scarto di velocità minimo e massimo misurato e quello massimo positivo calcolato assumendo un livello di fiducia superiore al 99,7%.

I risultati contenuti nel presente certificato sono validi a condizione che il rapporto tra la distanza D tra autoveicolo e pistola laser e la distanza d tra la pistola laser e l'asse di transito dell'autoveicolo sia  $D/d > 10$ .

Il Responsabile del Centro



Tarature e Servizi alle Imprese

**T.E.S.I. S.r.l.**

Sede: Zona Industriale Castelnuovo, 242/B  
52010 Subbiano - Arezzo - Italy  
P. IVA 01465450516  
Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282  
info@tesi101.com - www.tesi101.com

Centro di Taratura LAT N° 101  
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di  
Taratura



**ACCREDIA**  
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAT N° 101

Pagina 3 di 3  
Page 3 of 3

**CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B431\_2019\_ACCR\_VX**  
*Certificate of Calibration*

**2-RISULTATI ED INCERTEZZE DI MISURA**

**2.1 Campo di velocità da 30 a 100 km/h**

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ( $v_{UUT}-v_{ref}$ ):	-0,31 km/h
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,33 km/h
Scarto di velocità minimo misurato:	-1,62 km/h
Scarto di velocità massimo misurato:	1,86 km/h
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	2,01 km/h
Numero di misure effettuate:	33

**2.2 Campo di velocità oltre 100 km/h**

Stima dello scarto medio della velocità misurata dall'UUT rispetto al riferimento ( $v_{UUT}-v_{ref}$ ) / $v_{ref}$ :	-0,32 %
Incertezza estesa associata alla stima dello scarto:	0,39 %
Scarto di velocità minimo misurato:	-1,33 %
Scarto di velocità massimo misurato:	0,76 %
Scarto di velocità massimo positivo calcolato:	1,38 %
Numero di misure effettuate:	26

  
Il Responsabile del Centro



Tarature e Servizi alle Imprese

**T.E.S.I. S.r.l.**

Sede: Zona Industriale Castelnovo, 242/B  
52010 Subbiano - Arezzo - Italy  
P. IVA 01465450516

Tel. +39 0575 422468 - Fax +39 0575 421282  
info@tesi101.com - www.tesi101.com

**Centro di Taratura LAT N° 101**  
**Calibration Centre**

**Laboratorio Accreditato di**  
**Taratura**

**ALLEGATO AL CERTIFICATO DI TARATURA LAT 101 B431\_2019\_ACCR\_VX**  
*Attachment to the Certificate of Calibration*

- data di emissione	2019-06-20
<i>date of issue</i>	
- cliente	ELTRAFF S.R.L.
<i>customer</i>	Via T. Tasso, 46 - 20863 Concorezzo (MB)
- destinatario	Unione Comuni Val d'Enza - Corpo Polizia Municipale
<i>receiver</i>	Via Don P. Borghi, 12 - 42027 Montecchio Emilia (RE)

Si riferisce a

*Referring to*

- oggetto	Misuratore di velocità istantanea di veicoli
<i>item</i>	
- costruttore	Laser Technology Incorporated
<i>manufacturer</i>	
- modello	Telelaser UltraLyte
<i>model</i>	
- matricola	UL007754
<i>serial number</i>	
- data delle misure	2019-06-20
<i>date of measurements</i>	

Il certificato n.B431\_2019\_ACCR\_VX riporta i risultati delle misure e le incertezze ad esse associate rilevate in fase di taratura **successiva a quella iniziale**.

Lo scarto medio misurato aumentato dell'incertezza di taratura è **inferiore** al limite massimo per la verifica successiva a quella iniziale stabilito dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n. 177 del 2017-07-31.

Gli errori minimi e massimi misurati, tenuto conto dell'incertezza di taratura, sono **conformi** ai limiti per la verifica successiva a quella iniziale stabiliti dal DM. 282 del 2017-06-13 pubblicato su GU n.177 del 2017-07-31.

La massima velocità raggiunta durante la taratura è stata 163 km/h.

Il Responsabile del Centro

*Head of the Centre*

*Ing. Marco Porpora*